

Fagykárak elleni védekezés, víztelenítés

A hideg idő beálltával fontos, hogy ne feledkezzünk meg a vízórák, kerti csapok, a téli időszakban használaton kívüli ingatlanok fagy elleni védelméről. Némi gondoskodással könnyen elkerülhetjük a vízmérők, vízvezetékek szétfagyását, valamint az ezzel járó többlet terheket is.

A fagykár okozta vízfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke!

Tájékoztatni szeretnénk Önt/Önököt, hogy a vízmérők elhelyezésére szolgáló akna a felhasználási hely (ingatlan) házi ivóvízhálózatának a tartozékát képezi.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 64.§ (7) foglaltak alapján: Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó záruk sértetlen megőrzéséért és védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó felelős.

A mulasztás miatt megrongálódott (fagyott) vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó a víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni köteles.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 61.§ (8) bekezdése szerint „A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.”

Kérjük, hogy a téliesítéssel együtt arról is gondoskodjon, hogy munkatársaink a vízmérőt le tudják olvasni!

Mi a Felhasználó teendője mérő elfagyás esetén?

A mérő elfagyás észlelésekor haladéktalanul hívja a hibabejelentő telefonszámainkat:

Tel.: 06 62 55 88 55, 62 420 155, 06 80 82 88 82

Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízfolyás megelőzése érdekében zárja el azt. Hívjon szakembert a javításhoz.

Télen is használt ingatlanok esetében fontos:

A vízmérő akna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés különösen az akna mennyezetén, de az oldalfalakon is javasolt. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl. a hungarocell.

Ha a téli időszakban nem használja ingatlanát, akkor víztelenítse az ingatlan belső vízhálózatát.

A víztelenítés javasolt lépései:

- A vízmérő előtti, közterület felé eső csapot a téli időszakra ideiglenesen zárja el. Ellenőrizze, hogy az elzáró csap jól zár-e. Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerek nem mozoghatnak.
- Nyissa ki és hagyja nyitva az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály stb.) a vizet.
- Víztelenítse a kerti csapokat, majd takarja le hőszigetelő anyaggal a vízmérő akna fedlapját.
- Az elzárást követően mindig győződjünk meg arról, hogy a föld alatti csapot teljesen – ütközésig – elzárta-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a víz a víztelenítő nyíláson elfolyhat. A földalatti csap megfelelő elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, hogy – természetesen erre az időre megszüntetve a többi fogyasztást – a mérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról meggyőződjünk.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára!

Szegedi Vízmű Zrt.

www.szegedivizmu.hu

